

# 珠海济源专科医院建设项目竣工环境保护验收意见

根据（国务院令 第 682 号）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》有关规定，2020 年 1 月 18 日，珠海源春林中西医结合医院组织对珠海济源专科医院建设项目进行竣工环境保护验收。验收组由珠海源春林中西医结合医院（建设单位）、广东中科检测技术股份有限公司（验收监测单位）、珠海市环诺环保技术有限公司（技术服务单位）等单位代表及 3 名专家组成（名单附后）。验收组进行了现场核查，查阅了验收报告等相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### 1、建设地点、规模、主要建设内容

珠海济源专科医院位于珠海市金湾区三灶镇金海岸华阳路 508 号。珠海济源专科医院于 2009 年 9 月 22 日变更医疗机构名称为珠海源春林中西医结合医院。项目占地面积 250 平方米，建设面积 1800 平方米。总投资 300 万元。其中环保投资 30 万元。诊疗科目有预防保健科、内科、外科、儿科、检验科、中医科、B 超诊断、X 射线诊断、心电诊断等，设急诊科、麻醉科、妇产科和住院部，病床位 40 张，牙椅 2 张。

### 2、建设过程及环保审批情况

于 2009 年 4 月委托广西壮族自治区环境保护科学研究院编制了《珠海济源专科医院建设项目环境影响报告书》，并于 2009 年 6 月 30 日通过了珠海市金湾区环境保护局的审批，批复文号为珠金环建[2009]90 号。

项目主体工程与环保工程已完工，现已投入生产。

### 3、验收范围

珠海济源专科医院建设项目整体验收。

## 二、工程变动情况

建设内容与环境影响报告表基本一致，无重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

项目医疗废水和生活污水经管网收集进入医院自建污水处理设施，采用厌氧水解+生物接触氧化法+消毒处理后排入市政污水管网。

#### 2、废气

项目处理医疗废水和生活污水自建的污水处理站运行时产生的废气无组织排放。

#### 3、噪声

项目噪声主要为污水处理站水泵、备用发电机等运行时产生的噪声。通过合理布局、选用低噪型设备及采取消声、隔声、减振等措施，减少对周围环境的影响。

#### 4、固体废弃物

项目污水处理站产生的污泥、医疗垃圾经分类收集后交由有资质的单位处理。

生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理。

#### 5、其他环境保护设施

企业按规定进行了排污口规范化设置，已办理《规范化排污口标志登记证》，设置了环保标志牌。

### 四、环境保护设施调试效果

根据广东中科检测技术股份有限公司出具的验收监测报告（编号：中科检测环监（验）字【2019】第1230021号），结果显示：

1、废气：项目无组织废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值。

2、废水：项目废水排放符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。

3、噪声：项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4、总量控制指标：项目 COD<sub>Cr</sub> 排放总量符合环评批复要求。

### 五、工程建设对环境的影响

项目建设生产过程中，落实了环境影响报告书及批复提出的措施，对环境无明显影响。

### 六、验收结论

项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号) 第八条规定的不得通过验收合格的情形，验收组同意项目完成如下后续要求后通过竣工环境保护验收。

### 七、后续要求

1、完善验收监测报告及环保档案。

2、加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放或按规定转移。

### 八、验收组

建设单位：

李平 张健

验收监测单位：

陈钦

技术专家：

陈绍堂 李博 李峰

技术服务单位：

陈钦

珠海源春林中西医结合医院

2020年1月18日



# 建设项目竣工环境保护验收会议签到表

项目名称	珠海济源专科医院建设项目		
建设单位	珠海源春林中西医结合医院		
议题	审核验收报告并进行现场检查	时间	2020-1-18
姓名	单位名称	职称/职务	联系电话
李子平	珠海源春林中西医结合医院	院长	13543860509
张由建	珠海源春林中西医结合医院	办公室副主任	15812776805
陈知音	珠海市环境科学学会	高工	13702212971
梁新	珠海市生态学会	主任	13823015619
刘云	珠海市环境科学学会	高工	13286014288
陈敏	广东中科检测技术股份有限公司	工程师	13727721081
吕圣	珠海市环诺环保技术有限公司	技术员	1370760658

# 珠海济源专科医院建设项目 环境保护竣工验收专家复核意见

经复核,建设单位已按验收组提出的修改建议进行了认真的修改、补充及完善。珠海济源专科医院建设项目验收符合自主验收的要求,同意进行验收管理。

复核人: 

时 间: 2020.1.22